

شرکت توزیع برق استان تهران

چک لیست ارزیابی گروههای اجرایی ویژه پیمانکاران نوسازی و سرمایه ای

نام منطقه/ناحیه: نام شرکت پیمانکاری: نام مدیرعامل شرکت:
 نام سرپرست: نام مسئول ایمنی:
 تاریخ:

نام گروه: سرپرست گروه:

اسامی اعضاء گروه:

نحوه امتیازدهی در پاسخنامه فرم در اختیار سرپرست گروهها

E	D	C	B	A
%۰	%۱۰	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰

۱- مجوزهای انجام کار:

- ۱-۱- برای عملیات مورد نظر مجوز و دستور مدیر مربوطه، مجری طرح منطقه / درخواست قطع برق و اجازه کار مکتوب وجود دارد؟
- ۲-۱- آیا فرم اجازه کار اکیپ مطابق دستورالعمل مربوطه (فرم اجازه کار به شماره بطور کامل و دقیق تکمیل شده است؟
- ۳-۱- آیا روال قید شده در مجوز شامل درخواست قطع، اعزام مأمور مانور به محل و بررسی صلاحیت اکیپ برای انجام کار، انجام چهار مرحله اصلی (جداسازی، تست، تخلیه و زمین کردن) دقیقاً اجرا شده است؟

تجهیزات ایمنی فردی و گروهی:

۲- موجود بودن و استفاده مؤثر:

- ۱-۲- البسه (لباس کار متحدالشکل با آرم شرکت، بادگیر، کیسه ابزار، دستکش کار، کفش ایمنی، کلاه)
- ۲-۲- تجهیزات صعود (کمر بند ایمنی، رکاب، هندلین)
- ۳-۲- تجهیزات هشدار و ترافیکی (کارت هشدار، مخروط ترافیکی، نوارهای زرد هشدار به همراه پایه های آن، چراغهای چشمک زن، پرچم قرمز و ...)
- ۴-۲- تجهیزات ارتینگ (وجود حداقل دو دستگاه، سالم بودن متعلقات) شبکه های هوایی ۲۰KV و فشار ضعیف و داخلی پستها
- ۵-۲- تجهیزات روشنایی (چراغ قوه، چراغ قابل شارژ)
- ۳- وجود نگهداری لوازم و ابزار کار:
- ۱-۳- نگهداری در مکان مناسب
- ۲-۳- نگهداری تجهیزات سبک در داخل جعبه ابزار
- ۳-۳- جدا بودن محل تجهیزات حفاظتی از سایر تجهیزات

لوازم و ابزار کار:

۴- خطوط هوایی فشار متوسط و ضعیف:

- ۱-۴- چرخ طناب و قورباغه مناسب (جک زنجیر، تیغور و هویست)
- ۲-۴- فیچی سیم بر مناسب
- ۳-۴- برس هیدرولیک دستی
- ۴-۴- وسایل حفاری چاله تیر (بیل، کلنگ، دیلم مناسب)
- ۵-۴- فیچی کابل بر مناسب

شرکت توزیع برق استان تهران

چک لیست ارزیابی گروههای اجرایی ویژه نوسازی و سرمایه ای

کد فرم : OH/FO/۸۲ ویرایش دو

نام منطقه/ناحیه: نام شرکت پیمانکاری: نام مدیرعامل شرکت:
نام سرپرست: نام مسئول ایمنی:
تاریخ:

۴-۶- انواع آچار (تخت و رینگی) پیچ گوشتی های دوسو و چهارسو- آچار بکس، انبر قفلی، لوله گیر و...

۴-۷- قیچی و اره مناسب هرس درختان

۵- خطوط زمینی فشار متوسط و ضعیف:

۵-۱- پرس هیدرولیک مناسب

۵-۲- قیچی کابل بری بزرگ و کوچک

۵-۳- وسایل تولید حرارت (گاز و سرپیک یا سشوار صنعتی) مخصوص نصب مفصل و سرکابهای حرارتی

۵-۴- گرافیت بردار، چاقوی کابل بر

۵-۵- کمان اره- کاتر

۵-۶- قیچی مفتول بر مناسب

۵-۷- انواع آچار تخت و رینگی، پیچ گوشتی دوسو، آلن ، انبر قفلی، آچار فرانسه، لوله گیر و

۵-۸- وسایل مربوط به نصب و سرکابل های روغنی، خشک، تبدیلی

۵-۹- وسایل حفاری مناسب (بیل ، کلنگ و دیلم و)

نحوه نظارت بر فرآیند انجام کار بر اساس رعایت مقررات (قبل، حین، بعد) کار

۶- قبل از انجام کار

۶-۱- بازدید و بررسی لوازم و ابزار کار گروه توسط سرپرست گروه

۶-۲- تکمیل و دریافت فرم اجازه کار و انجام تمام هماهنگی های لازم

۶-۳- ایمن سازی محیط کار مطابق با وضعیت

۶-۴- بررسی کلیه تغذیه کننده های خط توسط سرپرست گروه صرفاً جهت اطمینان از قطع و

وصل بودن (در صورت کار روی شبکه های برقدار)

۶-۵- مشخص کردن محدوده کار با استفاده از ابزار مناسب (مانند نوار هشدار، مخروط ترافیکی)

و جلوگیری از ورودی افراد غیر مجاز

۶-۶- به کارگیری دستورالعمل های مرتبط با کار ارائه شده توسط توانیر متناسب با فعالیت مورد

نظر قبل از انجام کار

۷- مقررات حین انجام کار:

۷-۱- استفاده موثر از تجهیزات حفاظت (فردی و گروهی) در اختیار متناسب با نوع فعالیت گروه

۷-۲- اطمینان از بی برق خط از طریق تست خط و وجود اتصال زمین در محدوده کار به تعداد لازم

۷-۳- بکارگیری دستورالعمل های موجود توانیر جهت اجرای مقررات ایمنی حین انجام کار متناسب با

فعالیت های مرتبط (احداث شبکه های زمینی، هوایی، روشنایی، ...)

۷-۴- وجود یک فرد مطلع پایین کار جهت مراقبت

۷-۵- اعمال سرپرستی توسط سرپرست در طول انجام عملیات

۷-۶- رعایت فاصله مجاز از حریم قسمت های برقدار با ولتاژ ۲۰KV

۷-۷- رعایت نکات ایمنی استفاده از بالابر در صورت استفاده از بالابر مطابق دستورالعمل OH/WI/۱۱

شرکت توزیع برق استان تهران

چک لیست ارزیابی گروه‌های اجرایی ویژه ناظرین نوسازی و سرمایه ای

نام منطقه/ناحیه: نام شرکت پیمانکاری: نام مدیرعامل شرکت:
نام سرپرست: نام مسئول ایمنی:
تاریخ:

کد فرم: OH/FO/۸۲ ویرایش دو

۸- بعد از انجام کار

۸-۱- اعلام پایان کار به اداره حوادث، رئیس بهره برداری)

۸-۲- برداشت اربت های حفاظتی، کارت هشدار، قفل های حفاظتی (در صورت استفاده از آنها)

۸-۳- تکمیل بند خاتمه کار در مجوز صادره و تحویل کار به اداره حوادث

۸-۴- جمع آوری، کنترل ابزار کار و کلیه ضایعات بجا مانده ناشی از کار

۸-۵- کنترل خارج شدن تمام عوامل اجرایی از محدوده عملیات توسط سرپرست

۸-۶- عادی سازی محیط کار و رفع موانع ایجاد شده

۸-۷- عدم ترک محل کار قبل از برقراری مجدد جریان

۹- کنترل خطرات محیط کار

۹-۱- آیا افراد گروه (از جمله سرپرست گروه) با خطرات مربوط به کار تحت اجرا آشنا هستند؟

۹-۲- آیا برای کنترل خطرات موجود اقدام لازم توسط گروه صورت گرفته است؟

۱۰- وضعیت خودروها

۱۰-۱- وجود چک لیست بازدید عمومی (حداقل ماهی یکبار)

۱۰-۲- وضعیت ظاهری خودروها و نحوه نگهداری تجهیزات

۱۰-۳- دارا بودن certificate از مراکز معتبر برای بالابرها و جرثقیل ها

۱۰-۴- مجهز بودن به جعبه کمک های اولیه و خاموش کننده CO۲ پودر و گاز

نام منطقه: نام شرکت پیمانکار:

ناظرین ایمنی ناظر اول:

امضاء	مکان بازدید	زمان بازدید		سمت	نام و نام خانوادگی
		ساعت	تاریخ		
توضیحات ناظر:					

ناظر دوم:

امضاء	مکان بازدید	زمان بازدید		سمت	نام و نام خانوادگی
		ساعت	تاریخ		
توضیحات ناظر:					

ناظر سوم:

امضاء	مکان بازدید	زمان بازدید		سمت	نام و نام خانوادگی
		ساعت	تاریخ		
توضیحات ناظر:					

ناظر چهارم:

امضاء	مکان بازدید	زمان بازدید		سمت	نام و نام خانوادگی
		ساعت	تاریخ		
توضیحات ناظر:					

ناظر پنجم:

امضاء	مکان بازدید	زمان بازدید		سمت	نام و نام خانوادگی
		ساعت	تاریخ		
توضیحات ناظر:					

ناظر ششم:

امضاء	مکان بازدید	زمان بازدید		سمت	نام و نام خانوادگی
		ساعت	تاریخ		
توضیحات ناظر:					

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.