

فرم مقررات ایمنی تعمیرات و سرویس و نگهداری تابلو و تجهیزات فشار ضعیف پستهای هوایی و زمینی

سرپرست گروه: تعداد افراد گروه: تاریخ:

مجوز اجرای کار بشماره اخذ گردید است. (اول ایمنی بعد کار)

1- بازدید لوازم ایمنی فردی و ابزار کار

- | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> کلاه ایمنی با چانه بند قابل تنظیم | <input type="checkbox"/> دستکش کار | <input type="checkbox"/> کمر بند ایمنی | <input type="checkbox"/> انبردست با دسته عایق |
| <input type="checkbox"/> فاز متر فشار ضعیف | <input type="checkbox"/> ماسک دهنی | <input type="checkbox"/> لباس کار کفش ایمنی | <input type="checkbox"/> ماسک دهنی |
| <input type="checkbox"/> دستکش عایق فشار ضعیف با روکش | <input type="checkbox"/> ولت سنج | <input type="checkbox"/> ساک ابزار کار | <input type="checkbox"/> دستکش لاستیکی |

2- بازدید لوازم ایمنی گروهی و ابزار کار

- | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> جعبه های کمک های اولیه | <input type="checkbox"/> هندلایین | <input type="checkbox"/> دستگاه اتصال زمین فشار متوسط | <input type="checkbox"/> لوازم مهار موقت |
| <input type="checkbox"/> علائم هشدار دهنده خیری | <input type="checkbox"/> نردبان عایق | <input type="checkbox"/> نقاب سراسری | <input type="checkbox"/> کپسول اطفاء حریق |
| <input type="checkbox"/> دستکش عایق فشار متوسط با روکش | <input type="checkbox"/> قفل ایمنی | <input type="checkbox"/> دستگاه اندازه گیری مقاومت زمین | <input type="checkbox"/> جعبه لوازم گروهی |
| <input type="checkbox"/> چراغ قوه | <input type="checkbox"/> طناب نجات | <input type="checkbox"/> دستگاه اتصال به زمین فشار ضعیف | <input type="checkbox"/> مولتی متر/آمپر متر چنگکی |
| <input type="checkbox"/> چکش عایقی | <input type="checkbox"/> کارت هشدار | <input type="checkbox"/> رکاب مناسب | <input type="checkbox"/> فیوز کفش فشار ضعیف با آستین چرمی |

امضاء (سرپرست اکیپ)

امضاء (رئیس اداره)

3- مقررات ایمنی قبل از انجام کار

- تکمیل فرمهای قطع و وصل شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط (مجوز انجام کار) دریافت مجوز انجام کار
- بازدید و بررسی لوازم ایمنی و ابزار کار انفرادی توسط مجری بی برق کردن ترانس به روش ایمنی (قطع کلید کل و کات اوت فیوز)
- بازدید و بررسی لوازم ایمنی و ابزار کار فردی و گروهی توسط تکنسین نصب کارت هشدار بر روی ترانس و تابلو
- برقراری سیم اتصال به زمین (بر روی بوشینگهای ترانس و شینه های تابلو) وجود فرم اجازه کار DP/FO/02
- اطمینان از بی برق بودن کابل ارتباط فشار ضعیف به پست هوایی و جریان برگشتی خارج کردن بازوهای فیوز (پس از قطع کلید کل)

4- ایمن سازی محیط

- محصور نمودن محیط کار نصب کارتهای حفاظتی گماردن نفر در محل نصب علائم هشدار دهنده خبری نصب قفل ایمنی

5- مقررات ایمنی حین انجام کار

- مجری موظف است به هنگام صعود هندلایین را به همراه داشته باشد مهار نمودن پایه ها و تجهیزات خطرناک در صورت نیاز
- اطمینان از سالم بودن اتصالات سیستم اتصال زمین برگیر و بدنه ترانس و تابلوها استقرار کامل فرد مجری در محل مناسب و مسلط بر کار
- آزمایش بدنه تجهیزات موجود در محل از نظر الکتریکی و استقامت نحوه صحیح صعود و فرود
- کنترل اتصالات کابل های روی ترانس، کلید کلیه فیوزها (کیفیت کابلشوها و آچارکشی اطمینان از تغییر حالت تپ چنجر ترانس
- کنترل مقدار روغن ترانس، احتمال نشستی روغن ترانس و سالم بودن درجه روغن نما ترانس استفاده از لوازم انفرادی و گروهی
- استفاده از دستگاه اتصال زمین بر روی خروجی فیدرها در صورت نیاز انتخاب مسیر مناسب برای اجرای کار و رفع موانع موجود

6- مقررات ایمنی بعد از انجام کار

- جمع آوری کنترل و نگهداری لوازم ایمنی و ابزار کار عادی سازی محیط کار و اطمینان از رفع خطر
- تکمیل بند آخر فرم قطع و وصل شبکه فشار ضعیف/فشار متوسط جهت اعلام اتمام کار جداسازی لوازم ایمنی و ابزار معیوب
- جمع آوری اتصال به زمین و اعلام پایان کار به وسیله بی سیم یا تلفن قابل ضبط به اداره حوادث
- تکمیل چک لیست استفاده از تجهیزات PM/FO/40 توسط استادکار و تحویل به مسئول ایمنی منطقه

امضاء (استادکار یا تکنسین مسئول)

امضاء تأیید کننده (مسئول ایمنی منطقه)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.